
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

02.03 Lábazat kialakítása alápincézett épületnél. EXPERT lábazat hőszigetelés. Burkolótégla falazat felületképzés



A padló javasolt rétegrendje

Tervezett hidegpadló burkolat
Ragasztó réteg (esetleg fektető habarcs)
Esztrich (legalább 5 cm vastag)
AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez
AUSTROTHERM AT-L2 (AT-L4) lépéshang-szigetelő lemez
Gerendás-béléstestes pincefödém
Belső mennyezeti vakolat

A lábazat javasolt rétegrendje

Vakolat vagy tervezett burkolat
Teherhordó falszerkezet
Talajnedvesség elleni szigetelés (30 cm-re a járdasík fölé felvezetve)
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (4-8 cm)
Burkolótégla falazat (12 cm vastag)